



Coordinamento regionale veneto contro l'inquinamento luminoso
www.VenetoStellato.it



Ill.mo
p.c.

**Sig. Sindaco Comune di Montegrotto Terme
all'Assessore ai LL. PP**

ARPA Veneto:

- **Dipart. per le Analisi e le Valutazioni**
- **Dipart. Provinciale di Verona – Servizio
Osservatorio agenti Fisici**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Padova**

**Oggetto: Impianto di illuminazione stradale nuove rotonde di Via Marza e rispetto della
L.R. n. 22/97 “Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso”.**

Montegrotto Terme, 18 Marzo 2005.

Egregio Sig. Sindaco,

abbiamo recentemente effettuato delle misure di controllo della luminanza sulla sede stradale, delle nuove rotonde recentemente realizzate lungo via Marza a Montegrotto Terme. I risultati della nostra verifica evidenziano livelli di illuminazione molto alti, superiori a quelli previsti dalle norme UNI per una strada urbana con le caratteristiche di quella in oggetto. Constatiamo con soddisfazione che gli apparecchi adottati sono di tipo protetto e quindi conformi alla L.R. 22, tuttavia facciamo notare, come per altri impianti recentemente realizzati, che molto probabilmente le potenze adottate sono superiori a quanto previsto dalla legge stessa. Ricordiamo infatti che la Legge Regionale n. 22/97 raccomanda il rispetto dei valori minimi di luminanza previsti dalle norme UNI. Si sottolinea come la messa a norma dell'impianto in questione non sia onerosa e richieda la sola sostituzione delle lampade con analoghe di potenza inferiore. L'operazione consentirebbe un sensibile risparmio energetico che in poco tempo coprirebbe i costi dell'adeguamento e qualificherebbe l'amministrazione stessa.

Siamo ovviamente disponibili a ripetere le misure insieme al personale tecnico della vostra Amministrazione, qualora lo riteneste opportuno, per l'istante, Vi chiediamo di poter visionare i dati del progetto illuminotecnico dai quali si desume il rispetto dei parametri previsti dalla legge regionale veneta e delle norme UNI che regolamentano la progettazione degli impianti di illuminazione per la tipologia stradale in oggetto.

Le chiediamo infine, ai sensi della Legge 241/90, una risposta scritta entro 30 giorni ad uno dei due indirizzi in calce e che ci sia comunicato il nome del responsabile del procedimento amministrativo che scaturirà dalla presente richiesta.



Coordinamento regionale veneto contro l'inquinamento luminoso
www.VenetoStellato.it

Ringraziando per l'attenzione porgiamo i più cordiali saluti.

Venetostellato

Luca Zaggia
Via Castello 18/B
35036 Montegrotto Terme (PD)

Stefano Ottani
Via Giotto 34
35038 Torreglia (PD)